

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อเครื่องปรับอากาศ (แบบระบาย ๔ ทิศทาง) พร้อมติดตั้ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปี ๒๕๖๖ (งบกลาง)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
- ๔.๑ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ุละ ๘๓,๐๐๐ เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๗,๔๓๐.- บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๖๖,๔๓๐.- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง สืบจากท้องตลาด
 - ๕.๑ บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 - ๕.๓ หจก.เอ็น.เอ็ม.ที. เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นางสาวจรัส นิมอนงค์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ
 - ๖.๒ นางสาวกัญญารัตน์ รีละชาติ พนักงานธุรการ ๕ กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ
 - ๖.๓ นายพันทิพย์ บัณฑิตย์ พนักงานธุรการ ๔ กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ

pt

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายลมเย็นสี่ทิศทางชนิด Inverter

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด Inverter เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศประกอบด้วยชุดแฟนคอยล์ (Fan Coil Unit) และเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) พร้อมระบบท่อสารทำความเย็น ซึ่งแต่ละชุดสามารถทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้
๒. เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต
๓. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๔. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๕๒๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๒. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๒,๐๐๐ บีทียู /ชม.
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ มีสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ -ชนิดระบายลมเย็นสี่ทิศทาง (Cassette type)
๔. มีระบบความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๕. ระบบไฟฟ้า ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ๓ เฟส ๔ สาย
๖. มีเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้า ชนิด ๓๘๐ โวลต์ ติดตั้งไว้ใกล้กับเครื่องปรับอากาศ

การรับประกัน

๑. ผู้ขายต้องติดตั้ง ทดลองเดินเครื่องให้เรียบร้อยก่อน และรับประกันระบบปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และรับประกันคอมเพรสเซอร์อย่างน้อย ๕ ปี ชุดทำความเย็น ๒ ปี จากผู้บริษัทผู้ผลิต
๒. ในระหว่างการรับประกันผลงานต้องให้การบริการบำรุงรักษา ตรวจสอบ และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นฟิลเตอร์ ทุกระยะ ๓ เดือน และล้างเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำแรงดัน ๑๐๐ บาร์ ๒ ครั้ง ในช่วงระหว่างรับประกันผลงาน ๑ ปี หากพบว่าอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายเกิดจากใช้งานตามปกติ จะต้องเปลี่ยนให้ใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ดีตามเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

การส่งมอบงาน


๑. ผู้ขายต้องทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนประกอบ อันเนื่องมาจากการ ปฏิบัติงานของผู้ขาย
๒. ผู้ขายต้องส่งมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ออกไปสั่งซื้อสั่งจ้าง

รายละเอียดอุปกรณ์

เครื่องปรับอากาศแบบ Cassette type (ระบาย 4 ทิศทาง) จำนวน 3 เครื่อง

Hisense: AUC-55TR4RJKA/55000BTU/Inverter 380 v

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วนชนิด Inverter ระบายความร้อนด้วยอากาศประกอบด้วยชุดแฟนคอยล์ (Fan Coil Unit) และเครื่องระบายความร้อน(Condensing Unit) พร้อมระบบท่อสารทำความเย็น
2. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
3. ต้องประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4. มีขนาด 52000 บีทียู
5. มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
6. มีระบบความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
7. มีเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้า ชนิด 380 โวลต์ ติดตั้งไว้ใกล้กับเครื่องปรับอากาศ



PP